

Dr. Varjúné dr. Kormos Klára
ügyvéd

H-8230 Balatonfüred,
Köztársaság u. 6.

Telefon/fax: 87/343-013
E-mail: dr.varjuneugyved@vipmail.hu



Balatonakali Önkormányzat
Képviselő testülete
Balatonakali
Kossuth u.

Tisztelt Képviselő Testület!

Ügyfeleim Klaus Ritter és társai németországi lakosok megbízásából, nevükben és helyett eljárva azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a 2012. december 20-án kelt 240 sz. testületi határozatukat, - melyben a Pántlika dűlői 1189/1 hrsz-u ingatlan víz- és csatorna rákötését nem engedélyezték – az alábbi indokaink alapján felülvizsgálni szíveskedjenek:

Ügyfeleim a víz bekötéshez szükséges kérvényezéshez, illetve tervezői feladatok ellátására felkérték Erdélyi Tamás tervezőt, aki az ügyben Önök előtt is eljár.

Az Önök nemleges döntése után kerestek meg engem, mely során felkértük Erdélyi Tamás tervezőt, hogy járjon el a DRV előtt annak érdekében, hogy az élenmondásos nyilatkozataikat oldják fel. A levelemhez mellékelte e-mail-t küldte részemre Erdélyi úr, melynek lényege, hogy a DRV üzemelés rögzített adatai alapján az ivóvíz ellátó rendszer jelenleg messze a lehetséges kapacitás alatt működik. Ezért nincs műszaki beavatkozásra szükség, de erre vonatkozóan részletes információt kérhetünk a DRV Zrt. központjától.

A levelemhez ugyancsak melléklet 2013. május 10-én kelt levéllel kerestem meg a DRV ügyfélszolgálatát. A DRV a levelemre 2013. június 5-én kelt és 2013. június 11-én kézhez kapott CC-2952331-15/2013. sz. alatt érkezett válaszlevélben a DRV arról tájékoztatott, hogy az állásfoglalásuk szerint a fogyasztóhelyek száma egy fogyasztóval bővíthető, ennek ellátását a többi már meglévő ingatlan ellátásával együtt a rendszer még biztosítani tudja.

Tisztelt Képviselő Testület!

A fenti tények tükrében kérem Önöket a döntésük felülvizsgálatára azzal, hogy ügyfeleim a közműfejlesztési hozzájárulás költségén kívül, az esetlegesen szükséges műszaki megoldáshoz is hozzájárulnának annak mértékének ismeretében.

Jelen leveletem e-mail-en és postai úton is megküldöm az Önök részére a már felsorolt levelekkel együtt, egyidejűleg a postai levélhez ügyvédi meghatalmazásomat csatolom.

Balatonfüred, 2013. június 11.

Tisztelettel:

DR. VARJÚNÉ
DR. KORMOS KLÁRA
ügyvéd
Balatonfüred, Köztársaság u. 6
Tel.: (87) 343-013
dr. Varjúné dr. Kormos Klára
ügyvéd

Dr. Varjúné dr. Kormos Klára

ügyvéd

H-8230 Balatonfüred,
Köztársaság u. 6.

Telefon/fax: 87/343-013
E-mail: dr.varjuneugyved@vipmail.hu



Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Ügyfélszolgálat
Siófok
Pf. 888.
8601

Tisztelt Cím!

Ügyfeleim Klaus Ritter Németország 80667 München, Sckellstr. 5. sz. alatti lakos megbízásából, nevében és helyett eljárva, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy szíveskedjenek hivatalos állásfoglalásukat részemre megküldeni, miszerint a Balatonakali Pántlika-dűlőben lévő víz- és csatorna hálózati rendszerre van-e lehetősége ügyfeleimnek a tulajdonukat képező Balatonakali 1189/1 hrsz-u, 1728 m² nagyságú, gazdasági épület és udvar jelölésű ingatlan bekötésére.

A hivatalos állásfoglalásra azért van szükség, mert ellentmondásos nyilatkozatok kerültek az Önkormányzat Képviselő-testületének a birtokába, ezért az ügyfeleim rákötés iránti kérelmüket nem engedélyezte azzal az indokkal, hogy a DRV Zrt. szakemberi által korábban adott szóbeli nyilatkozatok alapján a rendszer további rákötéseket nem bír el.

Ugyanakkor az ügyfeleim által meghatalmazott Erdélyi Tamás tervező információja szerint az üzemelés rögzített adatai alapján az ivóvíz ellátó rendszer messze a lehetséges kapacitás alatt dolgozik, az ellátást biztosító szivattyú és a hozzá tartozó medence bőven fedezné az igényeket, ezért semmiféle műszaki beavatkozásra nincs szükség ahhoz, hogy a kapacitást növelni kellene és ezért nincs is akadálya annak, hogy ügyfeleim, - természetesen a szükséges hozzájárulási díj megfizetése ellenében – a hálózatra ráköthessenek.

Tisztelettel kérem tehát Önöket, szíves és hivatalos nyilatkozattételre, melyeket üzemeltetési adatokkal is szíveskedjenek alátámasztani, hogy becsatolhassam ismételt kérelemmel a képviselő-testülethez.

Ügyvédi meghatalmazásomat csatolom.

Balatonfüred, 2013. május 10.

Tisztelettel:

DR. VARJUNÉ
DR. KORMOS KLÁRA
Balatonakali Községi Önkormányzat
dr. Varjúné dr. Kormos Klára
ügyvéd

Ügyiratszám: CC-2952331 – 15 /2013.
Ügyintéző: Bleilné Gregorits Éva

Ügyfélszolgálat

Dr. Varjúné Dr. Kormos Klára
Balatonfüred
Köztársaság u. 6.
8230

Tisztelt Dr. Varjúné Dr. Kormos Klára!

Hivatkozással megkeresésére, mely a Balatonakali 1189/1. hrsz alatti ingatlannal kapcsolatos, az alábbi tájékoztatást adjuk:

A társaságunk állásfoglalása szerint - a jelenlegi fogyasztás tükrében- fogyasztóhelyek száma egy fogyasztóval bővíthető, ennek ellátását és a többi már meglévő ingatlan ellátását a rendszer még biztosítani tudja.

A fentieket figyelembe véve a tárgyi bekötés engedélyezési folyamatát javasoljuk elindítani.

Mellékelten megküldjük az ivóvízbekötésre és a szennyvízbekötésre vonatkozó tájékoztatónkat. Az Ön fogyasztási helyén illetékes üzemvezetőségünk, az Észak-Balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőség, melynek telefonszáma, 06-83/501-900.

Amennyiben további kérdése merül fel, Ügyfélszolgálatunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésre a DRV Zrt. helyi tarifával hívható Info vonalán a 06 40 240 240-es telefonszámon.

Siófok, 2013. június 5.

Tisztelettel:


Antalné Berei Csilla
ügyfélszolgálati és számlázási osztályvezető

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.


Varga Béla
ügyfélszolgálati csoportvezető

Melléklet: - Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére formanyomtatvány
- Új ivóvízbekötés kiépítése, bekötés áthelyezése tájékoztató
- Új szennyvízbekötés kiépítése tájékoztató

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3., Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 76., Telefonszám: 82/510-868, Telefax: 82/510-661, E-mail: fogyved_ddf_kaposvar@nkh.hu
A Magyar kereskedelmi és Iparkamarák mellett működő Békéltető testületek: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséttér 4-6., 22/510-310; 7625 Pécs, Majorossy u.36., 72/507-154, 7400 Kaposvár, Anna u. 6., 82/501-000, 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., 74/411-661; 8200 Veszprém, Budapesti út 3., 88-429-008; 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24., 92/550-514.
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Postacím: 1444 Budapest, Pf.: 247 Telefonszám: 06-1-459-77-40 E-mail: ch@ch.gov.hu

2013.04.12 08:07

feladó: Erdélyi Tamás tamas.erdelyi@invitel.hu 

címzett: dr.varjuneugyved@vipmail.hu

tárgy: **Pántlika dűlő ivóvízbekötés**



Tisztelt Ügyvéd Asszony!

Az ügyben kérésének megfelelően tovább tájékozódtam és az alábbiakat tudtam meg. Az üzemelés rögzített adatai alapján, az ivóvízellátó rendszer jelenleg, mesze a lehetséges kapacitás alatt dolgozik. Ennélfogva semmiféle műszaki beavatkozásra nincs szükség és nem is vezethetne eredményre. Erre vonatkozóan, Ön részletes információt kérhet a DRV Zrt. Ügyfélszolgálatától, 8601 Siófok, Pf. 888. címről.

Véleményem szerint, ha ténylegesen előfordul alacsony értékű nyomás, az ismert adatok alapján, az csak a hidrofor alsó érték beállítás miatt lehetséges. Az ellátást biztosító szivattyú és a hozzá tartozó medence bőven fedezné az igényeket.

Amennyiben szakmai segítségre van szüksége, természetesen rendelkezésére állok.

Tisztelettel és üdvözléssel:

Erdélyi Tamás
+36-30-329-1225