


A	2017.10.	Első kiadás			Károly Pál					
Rev	Dátum	Revízió			Név	Aláírás	Név	Aláírás	Név	Aláírás
					Tervező	Ellenőr	Jóváhagyó	Microfilm		

"FE" JELŰ ELOSZTÓ				Balatonakali civilek, generációk					
EGYVONALAS-TERV				Mag-Tár-Háza					
Skála				ELEKTRÓPLAN >>2000<< Tervező & Fővállalkozó Mérnök Kft.					
1.00									
				Lap		VE-01		A	
				001					

[illegible]



Leágazás	01	1	2	3	4	5	6	7
Leágazás Ák. jele v. megn.		Földszint világítás	Emelet világítás	Földszint infra	Emelet infra	Fsz készárító I	Fsz készárító II	Em készárító
P névleges (kW)		~0,5	~0,5	~0,9	~0,9			
P egyidejű (kW)								
Megszakító/biztosító típus	NH00	íC60N 1P	íC60N 1P	íC60N 1P	íC60N 1P	íC60N 1P	íC60N 1P	íC60N 1P
Kioldó típus	gG25A	B6A	B6A	C10A	C10A	C16A	C16A	C16A
Mágnescapcsoló (kapcsoló) típus	INS40							
Kábel típus	H07V-K	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
Kábel keresztm. (mm²)	5x10	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Áraműterv száma								

FE ELOSZTÓ
EGYVONALAS TERV

Balatonakali
Mag-tár-ház

ELEK TROP LAN >>2000<<

Tervező & Fővállalkozó Mérnök Kft.

VE-1

Rev.

A


003

A 2017.10. Első kiadás

Ind Date Modification

Archi Ind Date Modification

Archi



Leágazás	8	9	10	11	12	13	14	
Leágazás Ák. jele v. megn.	Bojler	Klíma I	Klíma II	Klíma III	Fsz csop.védelem	Dugalj	Dugalj	
P névleges (kW)	~1,5	~1,5	~1,2	~1,2		~1,2	~1,2	
P egyidejű (kW)								
Megszakító/biztosító típus	íC60N 1P	íC60N 1P	íC60N 1P	íC60N 1P		íC60N 1P	íC60N 1P	
Kioldó típus	C10A	C16A	C16A	C16A		C16A	C16A	
Mágnescapcsoló (kapcsoló) típus								
Kábel típus	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J		NYM-J	NYM-J	
Kábel keresztm. (mm²)	3*2,5	3*2,5	3*2,5	3*2,5		3*2,5	3*2,5	
Áraműterv száma								

A	2017.10.	Elő kiadás							
Ind	Date	Modification	Archi	Ind	Date	Modification	Archi		

FE ELOSZTÓ
EGYVONALAS TERV

Balatonakali
Mag-tár-ház

ELEK TROP LAN >>2000<<
Tervező & Fővállalkozó Mérnök Kft.

VE-1

004

Rev.

A

