


Megjegyzések:

- Betonminőség vasbeton pillérekben: C20/25-XC1-16-F3 MSZ4798-1:2016
- Betonminőség vasbeton koszorúkban: C25/30-XC1-16-F2 MSZ4798-1:2016
- Betonminőség vasbeton födémekben: C25/30-XC1-16-F2 MSZ4798-1:2016
- Betonacélminőség: B500B
- Betontakarás pillérekben: 2,5 cm, lemezben: 2,0 cm.
- Vasbeton szerkezetekbe villamos és gépészeti csővezeték nem kerülhet!
- Falazat: általában Porotherm N+F (T100-10 N/mm²- H30, Thf15)
ill. kis vagy nagyméretű tömör téglá (T150-15 N/mm²- H30, Thf15),
- Hasznos teher a vasbeton födémén: 2,00 kN/m².
- Maximális burkolati teher a vasbeton födémén: 2,50 kN/m².

Méreték a helyszínen ellenőrizendők!



Tervező:  REZGŐ MÉRNÖKIRODA		Rezgő Erik T 19-0767 Csopak, Erdőalja u. 10 e-mail: erik@rezgokft.hu tel: +36 30/9010-841	
Munka címe 8243 Balatonakali Hrsz: 188/10		Építettség Balatonakali Önkormányzata	
Rajz megnevezése: L1 j. monolit vb. födém felső vasalási terve			
Lépték: M=1:50		Rajz száma: S-6	
Dátum: 2023.01.30.			