


$M=1:25$ Összhossz: 75.20 m




Tartalomjegyzék:


Jel	db	Ø	Vasalak	Hossz	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
		[mm]		[m]					
1	1	6		1485.00	1485.00				
2	1	8		655.00		655.00			
3	189	10		2.00			378.00		
4	216	16		1.83					397.44
5	599	8		1.40		838.60			
6	1	10		330.88			330.88		
7	1	12		802.22				802.22	
8	56	16		2.02					113.12
9	162	16		2.20					356.40
10	38	12		1.00				38.00	
Összhossz / Ø [m]:					1485.00	1493.60	708.88	840.22	866.96
Fm. tömeg / Ø [kg/m]:					0.222	0.395	0.617	0.888	1.580
Össztömeg / Ø [kg]:					329.67	589.97	437.38	746.12	1369.80
Össztömeg [kg]:					3472.93				

S-2/1	Tg1 és Tg2 j. talpgerenda terve	M=1:25
S-2/2	T1 j. tömbalap terve	M=1:25
S-2/3	T2 j. tömbalap terve	M=1:25
S-2/4	T3 és T4 j. tömbalapok terve	M=1:25

készül: 3 helyen



készül: 5 helyen



- Talajvizsgálati jelentés nem készült.
- A teherhordó talaj: sárga homokos, iszapos agyag, $\sigma_0 = 200 \text{ kN/m}^2$.
- A jelölt alapozási síkok előirányzatok, ha a jelölt szinten nem elérhető a teherhordó talaj, akkor az alapozási síkot mélyíteni kell.
- Talajvíz: építési sík alatt
- Betonminőség sávalapokban, tömbalapokban -1,00 szint felett: C20/25- $\text{XC1-16-F3-MSZ4798-1:2016}$
-1,00 szint alatt: C12/15- $\text{X0-16-F2-MSZ4798-1:2016}$
- Betonminőség vasalt aljzatban: C20/25- $\text{XC1-16-F3-MSZ4798-1:2016}$
- Betonacélminőség: B500B
- Betontakarás sávalapokban, tömbalapokban: 5,0 cm, vasalt aljzatban: 3,0 cm, talpgerendákban: 5,0 cm.
- Vasalt aljzat alatt 15 cm $\text{Trg}=95\%$ -ra ($E2=40 \text{ MN/m}^2$) tömörített kavicságygy készítenéd,
a kavicságy alatti rétegeket szintén tömöríteni kell ($\text{Trg}=95\%$).
Ha feltöltésre van szükség azt jól tömöríthető anyagból kell készíteni ($\text{Trg}=95\%$, $E2=40 \text{ MN/m}^2$).
- Szigetelést lásd építész tervekben!
- Közműbekötéseket, gépészeti vezetékeket vasalt aljzat elkészítése előtt el kell helyezni!

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Tervező:  REZGŐ MÉRŐK IRODA		Rezgő Erik T 19-0767 Csopak, Erdőbaja u. 10 e-mail: erik@rezgokft.hu tel: +36 90/9010-841	
Munka címe 8243 Balatonakali Hrsz: 188/10		Építető: Balatonakali Önkormányzata Rajz megnevezése: Alapozási részletek terve	
Lépték: M=1:25			
Dátum: 2023.01.30.		Rajz száma: S-2	