

MEGJEGYZÉSEK:

- Talajvizsgálati jelentés nem készült.
- A tervezett talaj sávos homokos, iszapos agyag, $f_{k,p}$ = 200 kN/m².
- A jelölt alapozási elemek eltérhetnek, ha a jelölt szinten nem elérhető a tervezett talaj, akkor az alapozás ettől mélyíteni kell.
- Talajvíz: építési sík alatt
- Betonmindőség vízszintesen, lépcsőpalókon: ±1,00 szint felett: C20/25-XC1-16-F3-MSZ4798-1:2016
  ±1,00 szint alatt: C12/15-XC-16-F2-MSZ4798-1:2016
- Betonmindőség vízszintes aljzatban: C20/25-XC1-16-F3-MSZ4798-1:2016
- Betonacélminőség: B500B
- Betontakarás lépcsőpalókban, lépcsőpaló: 5,0 cm, vízszintes aljzatban: 3,0 cm, talajgerendákban: 5,0 cm.
- Vízszintes aljzat alatt 15 cm Trp=95N-os (Ez=40 MN/m2) tömörített kavicságy készítendő, a kavicságy alatt rétegelt szintén tömörített kell (Trp=95%).
  Ha felülírásra van szükség azt jól tömörítheti anyagból kell készíteni(Trp=95%, Ez=40 MN/m2).
- Szigetelést lásd építész tervével
- Műszerészkilyukakat, gépészeti vezetékeket vízszintes aljzat elkészítése előtt el kell helyezni!

Méretek a helyszínen ellenőrzendők!

Tervező:
Regős Erik
T: 30/4-0870
Debrecen, Erdőkert u. 10
e-mail: erik@regosfit.hu
Mk. nyv.: +36 30/9870-841

Munka szám:
B242 Bestonkadi
Hrsz: 186/10

Tervezett:
Bestonkadi Önkormányzata

Rajz megnevezése:
Alapozási terv

Léptékben:
M=1:50

Rajz száma:
S-1

Dátum:
2023.01.30.