



#### Megjegyzések:

- Betonminőség vasbeton pillérekben: C20/25-XC1-16-F3 MSZ4798-1:2016
- Betonacélminőség: B500B
- Betontakarás pillérekben: 2,5 cm.
- Vasbeton szerkezetekbe villamos és gépészeti csővezeték nem kerülhet!
- Falazat: általában Porotherm N+F (T100-10 N/mm<sup>2</sup>- H30, Th15) ill. kis vagy nagyméretű tömör téglá (T150-15 N/mm<sup>2</sup>- H30, Th15),

Méreték a helyszínen ellenőrizendők!

#### Jelölések:

- Porotherm N+F falazat
- vasalt zsalkó

Tervező:	Rezgó Erik T 19-0767 Csopak, Erdőalja u. 10 e-mail: erik@rezgokft.hu tel: +36 30/9010-841
Munka címe	8243 Balatonakali, Révész u. 41. Hrsz: 625/7
Építtető:	Balatonakali Önkormányzata
Rajz megnevezése:	Vasbeton szerkezetek zsalkózási terve
Lépték:	M=1:50
Dátum:	2022.05.26.
Rajz száma:	S-3