

KÖZMŰ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Ügyiratszám.:10-935/2012.

Műszaki kiegészítés

Készült: 2012. szeptember 11. napján a
DRV Zrt. Észak-balatoni Üzemeltetési üzemvezetőség Balatonfüred, Kossuth utcai
irodaépületében

Egyeztető közmű szervezet: DRV Zrt. Üzemeltetési üzemvezetőség

Képviselője: Holényi Tamás

Egyeztető: Vincze Gábor

Tervező: Erdélyi Tamás

Tervezői nyilv. szám: VZ-K-19-0229/2015

Terv tárgya: Balatonakali, Pántlikadűlő 1190 hrsz. ingatlan ivóvíz és szennyvízbekötése

A jegyzőkönyvben foglaltak kizárólagosan a DRV Zrt. által üzemeltetett közművek elhelyezkedésére, keresztezésére, védelembe helyezésére vonatkoznak.

A jegyzőkönyv ivóvíz és szennyvízmennyiség igénylésére nem jogosít, építési engedély kérelemhez a DRV Zrt. elvi nyilatkozatát kell csatolni.

Műszaki kiegészítés:

Balatonakali Város Jegyzőjének kérésére az általunk 10-935/2012. számon kiadott tervegyeztetési jegyzőkönyvhöz (melynek tárgya: Balatonakali Pántlika dűlő 1190 hrsz. (új hrsz.: 1189/1) ivó és szennyvíz ellátása, ivóvíz hálózatbővítés) az alábbi műszaki kiegészítést adjuk.

A DRV Zrt. által korábban kiadott nyilatkozatot a Pántlika dűlő nyomásfokozott rendszerről történő ivóvíz ellátásáról, mely szerint a rendszerre további fogyasztók a rendszer bővítése nélkül nem köthetők, felülvizsgáltuk.

A felülvizsgálat során elemeztük a nyomásfokozott hálózat leterheltségét, csúcsidei fogyasztását és ezzel együtt a nyomásfokozó kapacitását. A vizsgálat eredményeként kijelentjük, hogy az egyeztetés tárgyát képező ingatlan, a szükséges hálózatbővítés megvalósítása után a rendszerről biztonsággal a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ellátható és ezzel együtt a teljes rendszer továbbra is biztosítja a meglévő fogyasztók részére a jelenlegi igényekkel megegyező ellátást.


A kiépített szennyvíz rendszer is a fentieknek megfelelően biztosítja az ingatlan beköthetőségét.

Egyebekben a Tervegyeztetési jegyzőkönyvben leírtakat fenntartjuk.

Egyben kijelentjük, hogy a nyomásfokozott ivóvíz rendszeren történő minden további bővítést hidraulikai számításokhoz kötjük, és az alapján nyilatkozunk a lehetőségekről.

- A létesítmény tervezésénél a 123/1997.(VII.18.) Kormányrendeletben a víziközművekre meghatározott védősávok betartandók.
- A kivitelezés során az MSZ: 7487/2-80 sz. szabvány, (közmű és egyéb vezetékek elhelyezése közterületen) a 4/1981.(III.11.) KPM-IpM együttes rendelet (a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről) előírásai betartandók.
- A tárgyi ingatlan ivóvíz bekötése műszakilag megoldható a 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet előírásait betartva. A teljes szakasz geodéziai bemérését kérjük, a tűzcsap áthelyezés miatt vízhozam és nyomásmérés szükséges, illetve vízjogi engedély köteles.

- A vízzáróan kialakított vízmérő aknát az ingatlan tulajdonosának kell megépíteni. A vízmérő aknában az utólagos csöcsatlakozásokat szintén a tulajdonosnak kell vízzáróan kialakítani. A vízmérő aknába történő lejutáshoz min. 600 x 600 mm nyílást kell a födémén kialakítani, melyre a terheléstől függően méretezett fedlapot, zsanérral kell ellátni. A vízmérő aknában csak a DRV Zrt. által jóváhagyott szerelvények építhetők be (GREINER gömbcsap, ZENNER/MOM vízmérő, GREINER kombinált elzáró).
- **A tárgyi ingatlan szennyvízelvezetése műszakilag megoldható 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet előírásait betartva. Ivóvízhálózatot nem keresztez.**
- Szolgáltatási pont a DRV Zrt. részéről a tisztítóakna.
- A belső ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózat kiépítését, csak az arra feljogosított szakkivitelező végezheti el a jóváhagyott tervnek megfelelően. A belső hálózat megfelelőségét az üzemeltető szakfelügyelet keretében ellenőrzi. Az ellenőrzésig a belső ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózat munkaárkát visszatemetni nem lehet! Amennyiben a szakfelügyelet megrendelése nem történik meg, az esetleges rongálás és a szolgáltatás kiesése miatti károk a kivitelezőt terhelik.
- A tervezéssel érintett víziközművek, nyilvántartásunk szerinti helyszínrajzát a tervezőnek átadtuk. A közművek nyomvonalát, a tervezőnek helyszíni felméréssel pontosítania kell!
- A belső szennyvízcsatorna DN 160 KGEM és DN 160 KG idomok felhasználásával készülhet. A csatorna lejtése min. 5 ‰ max. 20 ‰ lehet. A csatorna 90°-os vagy attól kisebb szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát kell telepíteni! A szennyvízcsatornába csak kommunális eredetű szennyvíz vezethető! A belső csatorna hálózatot vízzáróan kell kialakítani! Csapadékvizet vagy nem háztartási eredetű szennyvizet a közcatornába vezetni TILOS!
- Megrendelés esetén a műanyag DN 200/200 tisztítóidom beépítését, az idomra történő külső-belső csatlakozást illetve a közcatornára történő rákötést a DRV Zrt. elvégzi. Szakkivitelező által készített tisztítóidom és a bekötővezeték kiépítését az üzemeltető szakfelügyelet keretében ellenőrzi!
- A szennyvíz gerincvezeték megvágása csak a DRV Zrt. közreműködésével végezhető el.
- Az üzemelő ivóvízvezetékre történő rákötést és az ivóvízvezeték technológiai szerelését, kizárólag a DRV Zrt. Észak-balatoni Fenntartási üzemvezetősége végezheti el!
- Az elkészült engedélyezési terv 3 példányban postai úton beküldhető a DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601. Siófok, Pf.:888 címre. Az engedélyezési tervhez kérjük csatolni a tervengedélyezési formanyomtatványt kitöltve, valamint a terv véleményezésének díját tartalmazó készpénz átutalási megbízás befizetett másolatát. Az engedélyezett terv 1 pld.-át az Üzemeltető eljuttatja a tulajdonosnak.
- Az engedélyezési tervhez csatolni kell az önkormányzat építésügyi hatósági, valamint tulajdonosi hozzájárulását.
- A közműegyeztetés érvényessége 1 év, melynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.
- Jelen közmű egyeztetési jegyzőkönyv átvételét az egyeztető tervező aláírásával elismeri, és gondoskodik, hogy jelen jegyzőkönyv az építetőhöz eljusson.


.....
tervező

K.m.f.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Észak-balatoni
Üzemeltetési Üzemvezetőség
.....
3.
Holényi Tamás
művezető